



의뢰시험성적서

제 2500197 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)브랜드뉴컴퍼니
- 주 소 : 울산광역시 남구 돌길로37번길 27 (신정동) 1층

2. 시 료 명 : FB-AR-1400-BRN

3. 접수일자 및 접수번호 : 2025. 1. 23. / 제2500197호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	잔 신 시 간	20초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄 화 면 적	40 cm ² 이내	7.0 cm ²	7.7 cm ²	7.3 cm ²
	탄 화 길 이	20 cm 이내	4.2 cm	5.0 cm	5.7 cm
	접 염 횟 수	3 회 이상	해 당 없 음		

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.


시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2022-29호) 제6조

* 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없는 성적서입니다.

5. 시험담당자 : 시험인증1부 김민정 (연락처 : 031-289-2813)

2025년 3월 6일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.